



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«29» апреля 2021 г.

№ 12663

г. Лесосибирск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Матуняк Светланой Васильевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» (КГБУ СО «КЦСОН «Северный») ОГРН 1052447012947, ИНН 2447007930, зарегистрированного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Худзинского, 2, на основании распоряжения от 16 апреля 2021 г. № 1880, в КГБУ СО «КЦСОН «Северный» по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Промышленная, 20/7, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29 апреля 2021 г. № 12656),

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный»:

1. Устранить нарушение требований гл. 5 п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившееся в несоответствии уровня комбинированной искусственной освещенности на рабочем месте заведующей в кабинете отделения социального обслуживания на дому (пользователь ПЭВМ) который составил 253 ± 23 лк при общей нормируемой 300 лк.

Для устранения данного нарушения необходимо обеспечить нормируемый уровень комбинированной искусственной освещенности на рабочем месте заведующей в кабинете отделения социального обслуживания на дому. Представить протокол инструментальных измерений уровня искусственной освещенности на рабочем месте заведующей в кабинете отделения социального обслуживания на дому.

Срок исполнения настоящего предписания: 29.04.2022.

О выполнении (причинах невыполнения) настоящего предписания сообщить до **29.04.2022 г.**

В подтверждение выполнения (невыполнения) требований предписания в установленный в нем срок **представить** в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске по адресу: г. Лесосибирск, ул. Мира, 5 и на адрес электронной почты: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru, **письменную информацию с копиями документов**, подтверждающих выполнение (невыполнение) вышеуказанных нарушений требований санитарного законодательства.

Ответственность за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений санитарного законодательства предусматривается ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» (КГБУ СО «КЦСОН «Северный»).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
в г. Лесосибирске



С.Н. Матуняк

Настоящее предписание от 29.04.21 № 12663 вручено лично:

Жолескина Елена Романовна, директор
(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

29.04.21

(дата)

Е.Р. Жолескина

(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)